

**Caution:**

Both gasket and spacer must be installed!
 The gasket must face with its groove towards the actuator!
 Liquid tight connectors and conduit (SKP...U..) or plugs (SKP...E.. / AGA64, AGA65) must be used!
 Flow reduction using VGG... valves, refer to data sheet 7636.

Achtung:

Es müssen Dichtung und Distanzstück montiert werden.
 Die Dichtung muss mit ihrer Profelseite zum Antrieb hin eingebaut werden.
 Geeignete Kabelverschraubung (SKP...U.. / NPSM liquid tight) resp. Anschlussstecker mit Dichtung (SKP...E.. / AGA64, AGA65) verwenden.
 In Verbindung mit VGG... siehe Datenblatt 7636 (Durchflusseinschränkung).

Attention:

Il faut monter le joint et l'entretoise.
 Le joint doit être monté avec la face en relief dirigée vers le servo-moteur.
 Il faut utiliser une fixation de câble (SKP...U.. / NPSM liquid tight) resp. un connecteur avec joint d'étanchéité (SKP...E.. / AGA64, AGA65) adéquat.
 En liaison avec la vanne gaz VGG... consultez la Notice Technique 7636 (limitation de débit).